



ประกาศจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ตามรายการ ดังนี้

๑. ขนาด 40,000 บีทีyu	จำนวน	๒ เครื่อง
๒. ขนาด 30,000 บีทีyu	จำนวน	๔ เครื่อง
๓. ขนาด 24,000 บีทีyu	จำนวน	๓ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขาพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบวนการทางราชการและได้แจ้งไว้ในข้อเดียว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับยกเว้นหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาด้วย เว้นแต่ฐานลักษณะ
- เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเข่นว่าบันทึก
๕. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์
๖. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการเบ่งขันราคาย่างเป็นธรรมใน การสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ห้องบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ห้องบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://203.157.212.3/uthaihealth/index.php> หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖๔๕๕๐๐๐ ต่อ ๑๐๒ ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายธีร์สุทธิ์ ปิติวิลลสกี้ยร)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์

ภูมิบดีราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

เอกสาร สอบราคาชื่อ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๘
สอบราคาชื่อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ตามประกาศ จังหวัดอุทัยธานี
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งด่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ สอบราคาชื่อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ตามรายการ ดังนี้

๑. ขนาด 40,000 บีทียู	จำนวน	๒ เครื่อง
๒. ขนาด 30,000 บีทียู	จำนวน	๔ เครื่อง
๓. ขนาด 24,000 บีทียู	จำนวน	๓ เครื่อง

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่ากึ่ง อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังด่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
 - (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า

๑.๕ บทนิยาม

- (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโภชน์ร่วมกัน
- (๒) การขัดขวางการเพ่งขันราคาย่างเป็นธรรม

**๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒**

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาชื่อ
- ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชขอไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งไว้ในชื่อเดิม หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระเบียบของทางราชการ

- ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นคู่มิผลประโภชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประการสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการเพ่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕

- ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขายได้ เนื่องจากความไม่สงบทางการเมือง หรือความไม่สงบทางการค้า ไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของรัฐ

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับของใบเสนอราคา โดยแยกไว้ในกล่องใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริษัทที่สนธิ บัญชีรายรับของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดายังไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดายังไม่ใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการและอิດคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจจากผู้จัดการและบัญชีผู้เสนอราคำมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคามาแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาด้วยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการบุคคลหรือแก้ไข หากมีการบุคคล ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคางานพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องลงเสนอราคากันเป็นเงินบาท และเสนอราคายield โดยเสนอราคารวม และหาราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสั่งมอบพัสดุให้ ห้องบริหารงานที่ว่าไป โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

ราคานี้ที่เสนอจะต้องเสนอภำพขึ้นราคากันไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดของใบเสนอ

ราคาก็อย่างในกำหนดด้วยการผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคานี้ด้วยเงินไว้และจะถอนเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาก็ต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาก็ต้องส่งแก้ตัวล็อก และหีบแบบรูปประการจะเขียนด้วยคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะขึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแก้ตัวล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาຽป่าจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดเผยของสอบราคานี้ความประสงค์จะขอคืนฉบับแก้ตัวล็อกผู้เสนอราคาก็ต้องนำฉบับน้ำมายื่นคณะกรรมการเปิดเผยของสอบราคานี้ตรวจสอบภายใน ๗ วัน

๔.๕ ก่อนยื่นของ สอบราคาก็ต้องตรวจสอบค่าธรรมเนียมเอกสาร สอบราคานี้ทั้งหมดที่จะตกลงยื่นของ สอบราคานี้ในเอกสาร สอบราคานี้ทั้งหมดที่จะตกลงยื่นของ สอบราคานี้ในเอกสาร สอบราคานี้

๔.๖ ผู้เสนอราคาก็ต้องยื่นของ ใบเสนอราคาก่อนวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาขึ้นของสอบราคาก็ต้องรับของ สอบราคาก็ต้อง

คณะกรรมการเปิดเผยของสอบราคาก็ต้องรับของ สอบราคานี้จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาก่อนรายวัน ผู้เสนอราคาก็ต้องร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาก็ต้องไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาก็ต้องรับการคัดเลือกก่อนการเปิดเผยของ ใบเสนอราคาก็ต้อง

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดเผยของสอบราคาก่อนห้องน้ำที่มีการเปิดเผยของ ใบเสนอราคาก็ต้อง ว่า มีผู้เสนอราคาก็ต้องทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีการกระทำการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจาก การเป็นผู้เสนอราคาก็ต้อง และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาก็ต้องรับการคัดเลือก และกรรมการฯ จึงพิจารณาลง โทญ์ผู้เสนอราคาก็ต้องเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาก็ต้องด้วยการเป็นผู้เสนอราคาก่อนห้องน้ำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาก็ต้อง เป็นผู้เสนอราคาก่อนห้องน้ำที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดเผยของสอบราคาก่อนห้องน้ำที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคาก่อนห้องน้ำที่ได้รับแจ้ง

คณะกรรมการเปิดเผยของสอบราคาก่อนห้องน้ำที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคาก่อนห้องน้ำที่ได้รับแจ้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ความวินิจฉัยของทางราชการมิได้เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดเผยของ ใบเสนอราคาก่อนห้องน้ำที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคาก่อนห้องน้ำที่ได้รับแจ้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ น. เป็นต้นไป

ราคานี้ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๔.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาย่อรายการ

๔.๒ หากผู้เสนอราคายื่นโดยมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือขึ้นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือขึ้นช่องสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาหากของผู้เสนอราคายังนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น

๔.๓ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาหากของผู้เสนอราคายื่นโดยไม่มีการผ่อนผันในการนัดดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายังนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมิผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคายื่นอื่น

(๔) ราคานี้เสนอโดยบุคคล ตกล เดิม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๔.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรม มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคานี้แจ้งข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคากล่าวให้ กรมมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๔.๕ กรณัที่ไม่รับราคานี้ หรือราคานี้เป็นราคากล่าว ให้รับราคานี้เป็นราคากล่าวทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาคือชื่อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดชื่อเลขที่ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคางจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ไม่ได้รวมทั้งกรมจะพิจารณาโดยยกเว้น ราชการ และลงโทษผู้เสนอราคานี้เป็นผู้ที่งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคานี้ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เข้าใจได้ว่าการเสนอราคากล่าวทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคากล่าว เป็นต้น

๔.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคานี้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคานี้มิผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคายื่น อื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคานี้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคานี้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และกรรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคายังนั้นเป็นผู้ที่งาน

ในกรณีที่หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคานี้ได้คำนึงถึงประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคากล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ช่วยการสอบราคาสามารถตั้งมnobสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ กรณจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ดังนี้

๖.๒ ในกรณีผู้ช่วยการสอบราคา ไม่สามารถตั้งมnobสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือกรณเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ช่วยการ สอบราคา จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งและต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาน้ำสิ่งของที่ สอบราคาได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เง็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัททรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งข้อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันผู้ซื้อจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ผู้ช่วยการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ช่วยการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มากจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

การลงนามในสัญญาจะกระท่าให้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคา

ข้อ ๔ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเดือนที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมาซึ่งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๕.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายใต้ภาระการกำหนดคัดระบุไว้ในข้อ ๖ กรมอาจพิจารณาเรียกร้องให้คดใช้ความเสียหายอื่น (ทั้งหมด) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงานตามระเบียบทองทางราชการ

๕.๔ กรมส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ทั้งหมด)



รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

๑. รายละเอียดของพัดดู

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิมออก เครื่องปรับอากาศที่จะซื้อใหม่ จำนวน ๔ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑	ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐	บีที่ยู/ชั่วโมง	จำนวน	๒	เครื่อง
๑.๒	ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐	บีที่ยู/ชั่วโมง	จำนวน	๔	เครื่อง
๑.๓	ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐	บีที่ยู/ชั่วโมง	จำนวน	๓	เครื่อง

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ เครื่องปรับอากาศที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๒ เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองประสิทธิภาพเบอร์ ๕ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ๒๑๓๔-๒๕๔๕ และมาตรฐาน อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ ๓ เป็นอย่างต่ำ จากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับมาตรฐานแรงงานในไทย (มรท.) ๘๐๐๑:๒๕๔๓ จากการมีสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานโดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองสอบราคา

๒.๓ ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน หรือ อีเอาร์ (Energy Efficiency Ratio:EER) ของ เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

- ขนาดต่ำกว่าหรือเท่ากับ ๒๕,๐๐๐บีที่ยูต่อชั่วโมง ค่า EER ไม่น้อยกว่า ๑๐.๖ บีที่ยูต่อวัตต์
- ขนาดสูงกว่า ๒๕,๐๐๐ บีที่ยูต่อชั่วโมง ค่า EER ไม่น้อยกว่า ๑๑.๐ บีที่ยูต่อวัตต์ โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองสอบราคา

๓. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ชนิดตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน แต่ละชุดประกอบด้วย หน่วยอัดน้ำยา ระบบความร้อนด้วยอากาศ (Condensing Unit) และหน่วยส่งลมเย็น (Fan coil Unit) ประกอบและทดสอบ มาตรฐานจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว

๑. หน่วยส่งลมเย็น (Fan coil Unit)

๑.๑ ชุดเฟนcoil เป็นแบบชนิดตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน ประกอบด้วย แผงอิ渥พอร์เตอร์ (Evaporator) พัดลมพร้อมมอเตอร์และเปลือกนอก (Enclosure Panel) ตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๘ มม. พร้อมบุฉนวน Polyethylene Foam Closed Cell และผ่านการอบเคลือบสีป้องกันสนิม อย่างดีจากโรงงาน

๑.๒ หน้ากากจ่ายลมทำด้วยพลาสติก สามารถปรับทิศทางลมได้ ๕ ทิศทาง ทั้งในแนวบัน-ล่าง และซ้าย-ขวา

(นางประไพ พวงชื่น)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางกัญญาธัช ยาวิลาศ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายวิทยา สุขารมณ์)

พนักงานขับรถยนต์ ส.๒

๑.๓ คอยล์ส่งลมเย็นทำด้วยทองแดงผิวแบบเกลี้ยง(Inner Grooved Tube)และมีครีบอ่อนนิ่ยม อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล詹วนไม่ต่ำกว่า ๑๕ ครีบ ต่อระยะ ๑ นิ้ว

๑.๔ พัดลมพร้อมมอเตอร์ແປลีອกนอก (ENCLOSURE PANEL) เป็นแบบเซนติฟิกัล (Centrifugal Fan) ชนิดหอยโ่ง ขับโดยตระหง่าน้ำมอเตอร์ โดยมอเตอร์เป็นแบบหล่อลื่นถาวร (Permanent Lubricated Type) สามารถปรับความเร็วได้อายุน้อย ๓ ระดับ ใช้กับไฟ ๑ เพส ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เอิร์ตซ์

๑.๕ มีแผ่นกรองอากาศ (Air Filter) ขนาดลดลงได้

๑.๖ มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างได้

๑.๗ เครื่องควบคุมความเย็นแยกจากตัวเครื่องเป็นแบบไร้สาย สามารถควบคุมอุณหภูมิอยู่ในช่วงไม่น้อยกว่า ๑๙ - ๒๙ องศาโดยให้ค่าความละเอียดถูกต้องแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ (TEMPERATURE ACCURACY PRECISION) ได้ ±๑ องศาเซลเซียส พร้อมวงจรหน่วงเวลาการทำงาน ของคอมเพรสเซอร์ เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหาย

๒.หน่วยระบบความร้อนด้วยอากาศ (Condensing Unit)

๒.๑ ตัวถังทำด้วยเหล็กที่ผ่านการขึ้นเคลือบผิว พ่นสี เพื่อป้องกันการเป็นสนิมแบบหนาไม่น้อยกว่า

๐.๘ มม.พร้อมบุบวนภายในด้วย Polyethelene Foam close cell

๒.๒ คอยล์ระบบความร้อนน้ำยาทำด้วยท่อทองแดงผิวแบบเกลี้ยง(Inner Groove Tube)และมีคลีป คลูมเนี่ยมระบบความร้อน อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล มีครีบระบายน้ำไม่ต่ำกว่า ๑๕ ครีบต่อระยะ ๑ นิ้ว และผ่านการทดสอบรอยรั่วและขัดความชื้นมาจากโรงงานผลิต

๒.๓ พัดลมระบบความร้อนเป็นแบบใบพัด (Propeller Type) ขับด้วยมอเตอร์ที่ติดตั้งในแนวระดับโดยดูดลมผ่านคอยล์ร้อน ทางด้านข้างและเป่าลมร้อนออกในแนวอน

๒.๔ คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR) เป็นแบบฝาปิดสนิท (Hermetic Type) ประเภท สโตรล หรือโตรารี่ โดย คอมเพรสเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ BTU ใช้กับระบบไฟฟ้า ๑ เพส ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เอิร์ตซ์ คอมเพรสเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ BTU และ ๔๐,๐๐๐ BTU ใช้กับระบบไฟฟ้า ๓ เพส ๓๘๐ โวลต์ ๕๐ เอิร์ตซ์ มีการรับประกัน ๕ ปี และอุปกรณ์ส่วนอื่นๆ ๑ ปี

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type System)

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดสำหรับเครื่องเป่าลมเย็น การติดตั้งอาจเคลื่อนย้ายจุดติดตั้งได้ตามความเหมาะสม และความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การติดตั้งเครื่องระบบความร้อนให้มีลูกยางกันกระเทือนรุ่งรับ หรือวางบนฐานรองคอนกรีตที่มีความมั่นคง แข็งแรง หรือวางบนขาตั้งเหล็ก ขากรองรับตามความเหมาะสม หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

การติดตั้งสวิทช์ปิด-เปิด ให้ติดตั้งตามจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนด สายไฟฟ้าที่เดินในระบบเมนและระบบย่อย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้า

สายไฟฟ้าของแอร์ขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU ต้องเป็นสายทองแดงขนาดไม่ต่ำกว่า ๔ ตารางมิลลิเมตร

สายไฟฟ้าของแอร์ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU และ ๔๐,๐๐๐ BTU ต้องเป็นสายทองแดงขนาดไม่ต่ำกว่า ๖ ตารางมิลลิเมตร

(นางประไพ พวงชื่น)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางกัญญารัช ยามวิลาศ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายวิทยา สุขารมณ์)
พนักงานข้าราชการนิตติ ๘.๒

ระบบท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้ง

ท่อน้ำยาให้ใช้เป็นท่อทองแดงที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ ม.ม. และให้ใช้จำนวนหุ้มท่อ Suction Colsed Cell Elastomer หนาไม่น้อยกว่า ๓/๘ นิ้ว โดยใส่ร่างครอบท่อ

การเดินท่อน้ำยาจะต้องเดินขนาดหรือตั้งฉากกับอาคาร ท่อส่วนที่เจาะทะลุตัวอาคารให้ใส่ Pipe Sleeves ทุกแห่ง และอุดช่องว่างด้วยวัสดุกันน้ำ

ท่อน้ำทิ้งใช้ท่อ PVC แข็ง Class ๙.๕ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก ๑๗ - ๒๕๔๔ อุปกรณ์ข้อต่อที่จะต้องใช้ชนิดที่มีความหนาตามประเภทที่ใช้และใช้น้ำยาต่อท่อตามคำแนะนำของผู้ผลิต

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางประไพ พวงชื่น)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางกัญญารักษ์ yawilasak)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวิทยา สุขารมณ์)

พนักงานขับรถยนต์ ส.๒